

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL

FICHA TECNICA

**SUMINISTRO DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS,
SOLICITADO POR LA COORINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.**

PARTIDA 1	
REQUISICIÓN: 148279	
UPS	
CANTIDAD: 20	
Cantidad	CONCEPTO
20	UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA (UPS) UPS SOLA BASIC NBKS 1000 VA 8 CONTACTOS BAT 30 MIN METALICO
PARTIDA 2	
REQUISICIÓN: 147304	
UPS	
CANTIDAD: 31	
Cantidad	Descripción del articulo
31	UPS (Unidad de respaldo de energía)
	<p>Con las siguientes características mínimas requeridas: Rango de energía 1000VA/600W Frecuencia 50/60 HZ (Detección automática) Regulación automática de voltaje 6 Receptáculos de salida Entrada CA Protección de modem contra sobretensiones Puerto USB Interruptor Ventilador Botón de Encendido/Apagado 6 Indicadores LED incluido el nivel de carga 5 Alarmas audibles que indican los modos de operación Tiempo de respaldo: 14 min. 200 WATTS, 6 min. 400 WATS Dimensiones: Alto: 205 mm, Ancho: 145 mm, Fondo: 385 mm. Garantía: 1 Año</p>
PARTIDA 3	
REQUISICIÓN: 146037	
BATERIAS PARA UPS	
CANTIDAD: 40	
Cantidad Unidad	Descripción
40	<p>SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS PARA UPS DE 225 KVA.</p> <p>El proveedor deberá considerar el suministro de las baterías en el horario y fecha programada previamente por personal asignado del C5, considerando que esto puede ser en horario hábil o inhábil.</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de actividades, mencionando el tiempo estimado de instalación, considerando un plan de contingencia, para que en caso de una falla de energía eléctrica de la CFE, la continuidad del suministro al edificio del C5 no se vea afectada.</p> <p>Las baterías deberán ser garantizadas por un tiempo mínimo de un año al 100%, y a tres años considerando el</p>

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL

FICHA TECNICA

**SUMINISTRO DE EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS,
SOLICITADO POR LA COORINACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA, PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.**

	<p>ajuste correspondiente, debiendo esta garantía considerar su reposición y su instalación en un tiempo máximo de 36 horas.</p> <p>Será responsabilidad del proveedor la desinstalación de la baterías dañadas, instalación de baterías nuevas y retiro de las baterías sustituidas, para su confinación en el deposito autorizado por la normativa correspondiente.</p> <p>El servicio será prestado en el edificio del C5, ubicado en Carr. Nacional, Km. 266.5, Col. El Encino, Monterrey, N.L.</p>
--	---